
 **ENERG** Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

HS Perifal AB Bonus 30



A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+

27 kW

2017 2015/1187

Tekniska data

Modell	Bonus 30						
Leverantör	HS Tarm A/S, Smedevej 2, 6880 Tarm, Danmark						
Eldningsmetod	Manuell – ackumulatortank minimum 1500 liter						
Kondenserande drift	Nej						
Kraftvärmepanna för fastbränsle	Nej						
Panna för kombinerad rums- och varmvattenuppvärmning	Nej						
Bränsle	Föredraget bränsle:			Annat lämpligt bränsle:			
Ved, vatteninnehåll <25 %	Ja			Nej			
Egenskaper när det rekommenderade bränslet används:							
Årsverkningsgrad vid rumsuppvärmning η_s [%]				78,4			
Energieffektivitetsindex (EEI)				116			
	<i>Symbol</i>	<i>Värde</i>	<i>Enhet</i>		<i>Symbol</i>	<i>Värde</i>	<i>Enhet</i>
Nyttovärmeproduktion				Verkningsgrad			
Vid nominell nyttoeffekt	P_n	27,0	kW	Vid nominel effekt	η_n	83,3	%
Ytterligare elförbrukning							
Vid nominell nyttoeffekt	$e_{l_{max}}$	0,090	kW				
I standby läge	P_{SB}	0,000	kW				

Godkännande:

Pannan är provad enligt europeisk standard EN 303-5:1999.

Provningen är genomförd av:

Teknologisk Institut, Kongsvangs Allé 29, 8000 Århus C, Danmark

Certifikat nr.: 300 ELAN 0702

Installation och underhåll:

Installationen av produkten skall ske i överensstämmelse med de anvisningar som levereras med produkten.

Framförallt skall det understrykas att funktion och effektivitet av denna produkt beror på att rätt ackumulatorvolym installeras.

Användning och hantering av produkten skall ske i enlighet med de instruktioner som ges i produktens medföljande manual.

Manual för produkten finns att hämta på HS Perifal AB hemsida: www.baxi.se